

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.217-68-43 ф.22-48-05, 222-47-71 E-mail:
fireman@sibmail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Куйбышевскому и
Северному районам Новосибирской области УНД и ПР ГУ МЧС России
по Новосибирской области**

(наименование органа государственного надзора)

632387, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Здвинского, 2, тел. 8 (38362)53-301,
E-mail: kainsk_ond@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Новосибирская область,

г. Куйбышев,

ул. Пионерская, 6

(место составления акта)

«30» ноября 2018 г.

(дата составления акта)

«17» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 128

В период с «12» ноября 2018 г. по «30» ноября 2018 г. по адресу/адресам: 632383, Новосибирская область,
г. Куйбышев, ул. Пионерская, 6

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения и.о. начальника ОНДиПР по Куйбышевскому и Северному районам
Новосибирской области Стрельцовой Ю.В. № 128 от 06 ноября 2018 г. и ст. 6.1 Федерального закона
от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания
населения» Куйбышевского района; (МБУ КЦСОН)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 10 час. 00 мин. «12» ноября 2018 г. до 17 час. 00 мин. по «30» ноября 2018 г.

Продолжительность 16 рабочих дней


(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 16 рабочих дней

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Куйбышевскому
и Северному районам, Новосибирской области, УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной
проверки) директор Павлова Н.В. 06.11.2018 в 11:00 ✓ 

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Главный государственный инспектор Куйбышевского и Северного
районов Новосибирской области по пожарному надзору Стрельцова Юлия Васильевна,

эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности
экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая отделением Шунькова Юлия Петровна (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- в нарушении п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390) руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (пожарная сигнализация не соответствует требованиям действующих нормативных документов, а именно ст. ст. 82, 103 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). (МБУ КЦСОН (Социальная гостиница), 632383, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Пионерская, 6);

- в нарушении п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390) руководитель не обеспечил в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). (МБУ КЦСОН (Социальная гостиница), 632383, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Пионерская, 6);

- в нарушении п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, Приказа МЧС России № 645 от 12.12.2007, руководитель не обеспечил согласование специальных программ по обучению мерам пожарной безопасности. (МБУ КЦСОН (Социальная гостиница), 632383, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Пионерская, 6).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: _____
4. Объяснения: _____
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: № 128/1/1 и 128/1/2 от 30.11.2018
6. Другие документы (их копии): _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор Куйбышевского и Северного районов Новосибирской области по пожарному надзору Стрельцова Юлия Васильевна

«30» ноября 2018 г.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)

Директор Павлова Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

« 30 » 11 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.